

WR.ZZŚ.7.435.30.2020.MLW
RKW-2020-234



Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 89 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), odpowiadając na pismo Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 26 listopada 2019 r., znak: BN.6220.25.2019 oraz po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniem złożonego przez Nadleśnictwo Włoszakowice,

**wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 5-ciu budowli- zastawek zatrzymujących wodę w rowie melioracyjnym R-G (Garliczka) usytuowanych na części działek o nr ewid. 3113/1, 3119/1, 3120/2 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa”,
nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazują na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:**

1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.
2. Podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych.
3. Do prac budowlanych i transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
5. Ograniczyć do bezwzględного minimum dojazd sprzętu ciężkiego i dużych maszyn budowlanych. Wyznaczyć specjalne miejsca postojowe dla ww. maszyn.
6. Bazę sprzętowo - materiałową zlokalizować poza terenami podmokłymi, w oddaleniu co najmniej kilkunastu metrów od urządzenia melioracji wodnych i wyposażyć ją w przenośne, szczelne sanitariaty typu TOI-TOI, które będą systematycznie opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty.

7. Wszelkie naprawy pracujących maszyn i urządzeń oraz ich tankowanie należy prowadzić poza terenem inwestycji. W sytuacjach awaryjnych obszar prowadzenia tych działań powinien być zabezpieczony np. specjalistyczną folią.
8. Ewentualnie powstałe odpady należy magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach, w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach przeznaczonych do danego rodzaju odpadu i przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego unieszkodliwiania lub odzysku.
9. Zgodnie z art. 389 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) na wykonanie urządzenia wodnego należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa pismem z dnia 26 listopada 2019 r., znak: BN.6220.25.2019 wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP). Zawiadomieniem z dnia 16 stycznia 2020 r., znak: WR.RZŚ.435.1666.2019.NR Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu przekazał wniosek wg. właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze (data wpływu: 22 stycznia 2020 r.). Pismem z dnia 27 stycznia 2020 r., znak: WR.ZZŚ.7.435.30.2020.MLW Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze wezwał Nadleśnictwo Włoszakowice do przedłożenia uzupełnienia KIP. Uzupełnienie z dnia 4 lutego 2020 r. , znak: SA.78.12.2019.ZP otrzymano 6 stycznia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt.89 lit. b.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie urządzeń wodnych tj. 5 zastawek o szerokości do 0,80 m i powierzchni do 6m² zatrzymujących wodę w urządzeniu melioracji wodnych- rowie R-G (Garliczka) na części działek o numerach ewidencyjnych: 3113/1, 3119/1, 3120/1 obręb Wygnańczyce, gmina Wschowa. Aktualnie przedmiotowy Rów R-G (Garliczka) znajduje się w ewidencji Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Teren inwestycji znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB300011 „Pojezierze Sławskie” oraz obszarze chronionego krajobrazu OCHK 235 „Pojezierze Sławsko- Przemęckie”.

Obecnie woda z rowu R-G odpływa do odbiornika – Kanału Lipiec. W okresach opadów deszczu i roztopów wiosennych poziom wody w rowie utrzymuje się na wysokości do 0,5 m, natomiast w okresie letnim zdarza się, że rów jest suchy. Zatrzymana przy pomocy zastawek woda w rowie będzie nawadniała teren przyległy do rowu. W ramach prac nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów ani udroźnienia dna. Budowle zostaną wykonane w technologii szalowania i wykonania zbrojenia na miejscu budowy.

Aby zmniejszyć wpływ prac na środowisko przewidziano wytworzenie betonu konstrukcyjnego poza miejscem budowy i dowieszenie go na teren po wykonaniu szalunków. Zbrojenie zostanie wykonane na placu budowy ręcznie z użyciem wyłącznie niewielkiego sprzętu. Tankowanie koparek i sprzętu mechanicznego odbywać się będzie poza terenem budowy.

Planuje się, że podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie odbywał się pobór wody i nie będą powstawały ścieki bytowe. Przewiduje się, że podczas realizacji i eksploatacja przedsięwzięcia nie będą wytwarzane odpady.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Młynówka Kaszczorska z jeziorem Wieleńskim, Białym- Miałkim, Lgińsko kodzie PLRW6000251564899. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWP Młynówka Kaszczorska z jeziorem Wieleńskim, Białym - Miałkim, Lgińsko kodzie PLRW6000251564899 została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 69 o kodzie PLGW600069, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren inwestycji znajduje się na terenie obszaru Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 306 Wschowa. Nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się na działce o nr ew. 25/10, obr. Wygnańczyce w odległości ok. 2 km od działki inwestycji nr 3119/1 inwestycji (ujęcie nie posiada wyznaczonej strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych). Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przedmiotowe ujęcie. Inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

DYREKTOR
Jan Wardecki

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Lagiera-Wieczorek, tel.68 45 27 620, e- mail: małgorzata.lagiera-wieczorek@wody.gov.pl

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Włoszakowice, ul. Wolsztyńska 13 E, 64-140 Włoszakowice
2. ZZŚ aa

