

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 3

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Budowa nawierzchni ulic zlokalizowanych w rejonie ulic: 17-go Pułku Ułanów i Polnej we Wschowie wraz z budową linii oświetlenia drogowego i budową sieci kanalizacji deszczowej”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843, ze zm., dalej ustawa Pzp) udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, że we wszystkich lokalizacjach wymienionych w dokumentacji projektowej należy zamontować oprawy oświetleniowe z sodowym źródłem światła o mocy 70W a nie oprawy ze źródłem światła LED, jak to wskazano na rys. 2 projektu zagospodarowania terenu.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający potwierdza, że wszystkie oprawy oświetleniowe mają być z sodowym źródłem światła zgodnie z kosztorysem ofertowym ślepych oraz Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ, nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa do dnia 30 lipca 2020 r., do godz. 13:00.

Z up. Burmistrza
Marek Kruszyński
II Zastępca Burmistrza